



VALVULAS ARCO, S.L.  
Avda. del Cid, 8 - 46134 Foyos, Valencia - ESPAÑA

**DEPARTAMENTO DE CALIDAD**

## **CERTIFICADO DE FABRICACIÓN Y CALIDAD**

**Fecha:** 10 Diciembre 2009

**CERTIFICADO N°** G-09-134

**TIPO DE VÁLVULA** SERIE T-2000 SOLAR

### **MATERIALES DE ELABORACIÓN :**

**Conjunto cuerpo :** Latón Cu Zn 40 Pb 2 Según normas EN 12165 – CW 617 N.

**Obturador esférico :** Latón Cu Zn 40 Pb 2 Según normas EN 12165 – CW 617 N.

**Eje de maniobra :** Latón Cu Zn 39 Pb 3 Según normas EN 12164 – CW 614 N.

**Juntas tóricas:** Elastómero de alta resistencia térmica.

**Asientos :** Teflón de alta resistencia térmica.

**Mando de accionamiento palanca:** Acero ST 2 K 40 Según norma DIN 1624 Acero con recubrimiento de epoxi color negro.

### **CUMPLE CON LAS NORMAS :**

Conexiones roscadas según norma Rp. ISO 7

### **CONDICIONES DE SERVICIO :**

Presión nominal de servicio 10 bar

Temperatura de servicio desde -30°C, excluyendo la congelación, hasta 180° C

Fluido utilizable: Agua y soluciones de glicol.

### **CONTROL DEL PROCESO :**

Válvulas Arco S.L. certifica que las válvulas arriba mencionadas están sometidas al control de los procesos de fabricación especificado en nuestro manual de calidad y de procedimientos.

Dichos manuales desarrollan las especificaciones de la norma ISO 9001

En el proceso de fabricación se incluye como norma una inspección 100% de la estanqueidad.

**Firma y Sello.**

