

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

CERTIFICADO DE FABRICACIÓN Y CALIDAD

Fecha: 14 Abril 2016

CERTIFICADO Nº	G-16-061	
TIPO DE VÁLVULA	MINI CON FILTRO	
ARTÍCULO	02400MAC	MINI CON FILTRO GV MAC 1/2 X 1/2
ARTÍCULO	02402MAC	MINI CON FILTRO GV MAC 1/2 X 3/8

MATERIALES DE ELABORACIÓN :

Conjunto cuerpo: Latón Cu Zn 40 Pb 2 Según normas EN 12165 – CW 617 N.

Elastómeros: NBR 70 SHORE (NB-17014-3). Según normas : EN 681-1

Obturador esférico: Polímero

Pinza sujeción: POM

Tapón filtro: GRIVORY HTM-4H1

Mando de accionamiento : Zamak

Plafón: Acero inoxidable AISI 430

CONDICIONES DE SERVICIO :

Presión máxima de servicio hasta 16 bar (230 psi)

Temperatura de servicio desde 0°C (32° F), excluyendo la congelación, hasta 95° C

CUMPLE CON LAS NORMAS :

Conexiones de rosca ISO 228

CONTROL DEL PROCESO :

Válvulas Arco S.L. certifica que las válvulas arriba mencionadas están sometidas al control de los procesos de fabricación especificado en nuestro manual de calidad y de procedimientos.

Dichos manuales desarrollan las especificaciones de la norma ISO 9001

En el proceso de fabricación se incluye como norma una inspección 100% de la estanqueidad.

NOTA: LOS MATERIALES EMPLEADOS SON ADECUADOS PARA AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO,

Firma y Sello.

