

EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CU0338Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Baxi Calefaccion S.L.U. C/ Lopez de Hoyos, 35 CP, E-28002 Madrid
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Condensing combi water heater
Model <i>Modell</i>	NEOBIT iCONDENS...; NEODENS LITE...; CUBIC...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 20-00236-AB06-033 from 05.08.2021 (EBI) supplement test: 20-00449-033 from 22.09.2020 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	21-0231-GWR

13.10.2021 Kö D-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der ZertifizierungsstelleDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-04DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Energy Labelling Energieeffizienzkennzeichnung
NEOBIT iCONDENS 24/24 F; NEODENS LITE 24/24 F; CUBIC 24/24 F	nominal heat output: 4,8...20,0 kW heat input (Hi): 4,9...20,6 (drinking water: ...24,7) kW	
NEOBIT iCONDENS 28/28 F; NEODENS LITE 24 AF; NEODENS LITE 28/28 F; CUBIC 28/28 F	nominal heat output: 5,8...24,0 kW heat input (Hi): 6,0...24,7 (drinking water: ...28,9) kW	